

Uwaga:

4/ Przewody odprowadzające ułożyć w rurze ochronnej , grubości 5mm długości 4m. (np. ICTA 3422 fi 32; temp. pracy do 90°C) w ścianie pod elewacją.

5/ Złączka kontrolne umieścić we wnęce zamykanej drzwiczkami. Oporność uziemienia instalacji odgromowej Rs10Ω

