

kanal Z wyposażać w przepustnicę z możliwością przymykania kanatu


podłączenie do istniejącego rozdzielacza c.o. przewidziano wymianę istniejącej pompy obiegowej na pompę obiegową 25-80 wraz z armaturą: zawory ocinające 2szt, filtr, zawór zwrotny

1. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.
3. Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
4. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
6. Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

LEGENDA:

- — - instalacja c.o. zasilanie/powrót z rur steel – montowane po przegrodach budowlanych (pod stropem, po ścianach)
- grzejnik płytowy zasilanie boczne/dolne
- zawór termostacyjny z nastawą wstępną
- zawór regulacyjny na powrocie
- zawór kulowy odcinający
- pion instalacji centralnego ogrzewania

SCHEMAT MONTAŻU ODPOWIETRZNIKÓW



Uwaga:
Wszystkie piony c.o. należy wyprowadzić ponad górę grzejnika i zakończyć zaworem odpowietrzającym (wg. schematu).

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. CO-1 DATA: 19.04.2019
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT DWORCA AUTOBUSOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM		
STADIUM PROJEKTU: P.W	NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.	SKALA: 1:100
SPECJALNOŚĆ: INST.SANITARNE:	PROJEKTANCI: mgr inż. BARTOSZ SÓWA nr upr. WAM/0131/POOS/13	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		