



Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie 04.02.2021

Znak sprawy MK.271.02.2021

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę linii oświetlenia ulicznego i linii niskiego napięcia na ul Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Do zamawiającego wpłynęło pytanie:

Proszę o udzielenie informacji czy posiadają Państwo Warunki usunięcia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok? Likwidując linię energetyczną napowietrzną wraz z oświetleniem ulicznym przede wszystkim musimy uzyskać zgodę PGE Dystrybucja S.A. oraz warunki usunięcia kolizji wydane przez przedsiębiorstwo energetyczne informujące o warunkach wykonania demontażu istniejących linii oraz wytycznych budowy nowych urządzeń energetycznych. Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia będzie wiązała się z przebudową wszystkich przyłączy energetycznych napowietrznych do budynków na kablowe wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający posiada zgodę PGE na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie określonym w zapytaniu. Natomiast o warunki usunięcia kolizji wystąpi wykonawca projektu po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa od inwestora. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że demontaż linii niskiego napięcia wiąże się z przebudową przyłączy energetycznych do budynków wraz z wyniesieniem układu pomiarowego i powinno być to elementem projektu. Miasto Wysokie Mazowieckie przebudowało już większość dróg w mieście wraz z linią komunalną i linią oświetlenia ulicznego, posiada więc doświadczenie inwestycyjne w tym zakresie.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko